**ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТА**

В таблицата са дадени стойностите на основни показатели на водата от водопроводната мрежа на гр. Стара Загора към 10.04.2017 г..
Изпитванията на водата са извършени от Изпитвателна лаборатория "ВОДИ" при „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Стара Загора.
**Сертификат за акредитация рег. № 185 ЛИ/30.06.2016г., издаден от ИА БСА, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006**

| № | Наименование на показателя. Мерна единица | Парк 5-ти октомври | II-ро ОУ | кв. Три чучура-север, сграда НИПИ | Стадион Берое | кв. Самара 1, Наталия АД | кв. Лозенец, МЦ Прима | кв. Зора, Хипермаркет Метро | ОКС/Алана | Автогара | кв. К. Ганчев, III-то ОУ | Аязмото - чешма ген. Делчев | Чешма Беш бунар | **Максимална стойност, съгл. Наредба № 9/16.03.2001г.** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Активна реакция pH, pH единици | 7.33 | 7.38 | 7.25 | 7.77 | 7.37 | 7.40 | 7.47 | 7.48 | 7.38 | 7.44 | 7.17 | 7.70 | **6.5 ÷ 9.5** |
| 2 | Електропроводимост, µS/cm | 448 | 449 | 434 | 442 | 448 | 433 | 433 | 450 | 482 | 451 | 488 | 590 | **2000** |
| 3 | Амониев йон, mg/l | < 0.06 | < 0.06 | < 0.06 | < 0.06 | < 0.06 | < 0.06 | < 0.06 | < 0.06 | < 0.06 | < 0.06 | < 0.06 | < 0.06 | **0.5** |
| 4 | Нитрити, mg/l | < 0.07 | < 0.07 | < 0.07 | < 0.07 | < 0.07 | < 0.07 | < 0.07 | < 0.07 | < 0.07 | < 0.07 | < 0.07 | < 0.07 | **0.5** |
| 5 | Нитрати, mg/l | 11.5 | 11.2 | 8.0 | 10.4 | 10.4 | 8.6 | 9.1 | 11.8 | 11.0 | 10.5 | 15.7 | 15.2 | **50** |
| 6 | Манган, µg/l | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | **50** |
| 7 | Перманганатна окисляемост, mg $O_2$/l | 0.72 | 0.44 | 0.88 | 1.12 | 0.80 | 0.48 | 0.88 | 1.04 | 0.40 | 0.86 | 0.68 | 1.04 | **5** |
| 8 | Обща твърдост, mgeqv/l | 4.4 | 4.3 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 6.6 | 5.0 | 6.0 | **12** |
| 9 | Калций, mg/l | 48.10 | 56.11 | 48.10 | 40.08 | 52.10 | 48.10 | 60.12 | 40.08 | 68.14 | 88.18 | 64.13 | 80.16 | **150** |
| 10 | Магнезий, mg/l | 24.30 | 18.23 | 19.44 | 29.16 | 26.73 | 21.87 | 19.44 | 29.16 | 29.16 | 26.73 | 21.87 | 24.30 | **80** |
| 11 | Хлориди, mg/l | 13.44 | 11.03 | 14.88 | 12.96 | 12.48 | 12.48 | 9.27 | 10.56 | 10.08 | 25.44 | 8.64 | 10.88 | **250** |
| 12 | Колиформи, cfu/ml | 0/100 | 0/100 | 0/100 | 0/100 | 0/100 | 0/100 | 0/100 | 0/100 | 0/100 | 0/100 | 0/100 | 0/100 | **0/100** |
| 13 | Ешерихия коли, cfu/ml | 0/100 | 0/100 | 0/100 | 0/100 | 0/100 | 0/100 | 0/100 | 0/100 | 0/100 | 0/100 | 0/100 | 0/100 | **0/100** |
| 14 | Ентерококи, cfu/ml | 0/100 | 0/100 | 0/100 | 0/100 | 0/100 | 0/100 | 0/100 | 0/100 | 0/100 | 0/100 | 0/100 | 0/100 | **0/100** |