ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТА

В таблицата са дадени стойностите на основни показатели на водата от водопроводната мрежа на гр. Стара Загора към 10.04.2017 г..
Изпитванията на водата са извършени от Изпитвателна лаборатория "ВОДИ" при „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Стара Загора.
Сертификат за акредитация рег. № 185 ЛИ/30.06.2016г., издаден от ИА БСА, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006

№	Наименование на показателя. Мерна единица	Парк 5-ти октомври	II-ро ОУ	кв. Три чучура-север, сграда НИПИ	Стадион Берое	кв. Самара 1, Наталия АД	кв. Лозенец, МЦ Прима	кв. Зора, Хипермаркет Метро	ОКС/Алана	Автогара	кв. К. Ганчев, III-то ОУ	Аязмото - чешма ген. Делчев	Чешма Беш бунар	**Максимална стойност, съгл. Наредба № 9/16.03.2001г.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Активна реакция pH, pH единици	7.33	7.38	7.25	7.77	7.37	7.40	7.47	7.48	7.38	7.44	7.17	7.70	**6.5 ÷ 9.5**
2	Електропроводимост, µS/cm	448	449	434	442	448	433	433	450	482	451	488	590	**2000**
3	Амониев йон, mg/l	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	**0.5**
4	Нитрити, mg/l	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	**0.5**
5	Нитрати, mg/l	11.5	11.2	8.0	10.4	10.4	8.6	9.1	11.8	11.0	10.5	15.7	15.2	**50**
6	Манган, µg/l	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	**50**
7	Перманганатна окисляемост, mg O_2/l	0.72	0.44	0.88	1.12	0.80	0.48	0.88	1.04	0.40	0.86	0.68	1.04	**5**
8	Обща твърдост, mgeqv/l	4.4	4.3	4.0	4.4	4.8	4.2	4.6	4.4	4.4	6.6	5.0	6.0	**12**
9	Калций, mg/l	48.10	56.11	48.10	40.08	52.10	48.10	60.12	40.08	68.14	88.18	64.13	80.16	**150**
10	Магнезий, mg/l	24.30	18.23	19.44	29.16	26.73	21.87	19.44	29.16	29.16	26.73	21.87	24.30	**80**
11	Хлориди, mg/l	13.44	11.03	14.88	12.96	12.48	12.48	9.27	10.56	10.08	25.44	8.64	10.88	**250**
12	Колиформи, cfu/ml	0/100	0/100	0/100	0/100	0/100	0/100	0/100	0/100	0/100	0/100	0/100	0/100	**0/100**
13	Ешерихия коли, cfu/ml	0/100	0/100	0/100	0/100	0/100	0/100	0/100	0/100	0/100	0/100	0/100	0/100	**0/100**
14	Ентерококи, cfu/ml	0/100	0/100	0/100	0/100	0/100	0/100	0/100	0/100	0/100	0/100	0/100	0/100	**0/100**